



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000296-TSE-01/05
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	19.02.2008
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	27.06.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	AHI EVRAN OSB MAH. OĞUZ CAD. ULUSOY ELEKTİRİK NO:6 SINCAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT TİCARET A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OĞUZ CADDESİ NO:6 SINCAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000296-TSE-01/04
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ULUSOY ELECTRIC
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 62271-200 / 25.04.2013
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

METAL MAHFAZALI ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ
MODEL:
UMC-12 Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresi
UMC-12 Sigortalı Giriş Çıkış Hücresi
UMC-12 Gerilim Trafo Hücresi
UMC-12 Kesicili Giriş Çıkış Hücresi
UMC-12 Kablo Bağlantı Hücresi
UMC-12 Kesicili Bara Bölme Hücresi
UMC-12 Akım Ölçü Bara Yükseltme Hücresi
UMC-12 Akım Gerilim Ölçü Hücresi
UMC-12 Bara Yükseltme Hücresi
UMC-24 Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresi
UMC-24 Sigortalı Giriş Çıkış Hücresi

e-ımalı/e-signed

28.06.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or **TSE**

(000296-TSE-01/05nolu belge devamı) : **ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-200 / 25.04.2013

UMC-24 Gerilim Trafo Hücresi
UMC-24 Kesicili Giriş Çıkış Hücresi
UMC-24 Kablo Bağlantı Hücresi
UMC-24 Kesicili Bara Bölme Hücresi
UMC-24 Akım Ölçü Bara Yükseltme Hücresi
UMC-24 Akım Gerilim Ölçü Hücresi
UMC-24 Bara Yükseltme Hücresi
UMC-36 Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresi
UMC-36 Sigortalı Giriş Çıkış Hücresi
UMC-36 Gerilim Trafo Hücresi
UMC-36 Kesicili Giriş Çıkış Hücresi
UMC-36 Kablo Bağlantı Hücresi
UMC-36 Kesicili Bara Bölme Hücresi
UMC-36 Akım Ölçü Bara Yükseltme Hücresi
UMC-36 Akım Gerilim Ölçü Hücresi
UMC-36 Bara Yükseltme Hücresi
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: (7.2 – 12 - 17.5) - 36 kV / 3 Faz
ANMA AKIMI: 630 A, 1250, 2500 A
KUTUP SAYISI: 3
PANO SINIFI: LSC2B/PM
ERİŞİM SEVİYESİ: A-FLR
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 25 kA / 1sn
TEPE AKIMI : 63 kA
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 31.5 kA / 3sn
TEPE AKIMI : 80 kA

MODEL: HAVA YALITIMLI OLANLAR:
HMH36-01 YÜK AYIRICILI GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ
HMH36-02 YÜK AYIRICISI+SİGORTA BİRLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA FONKSİYONEL BİRİMİ
HMH36-03 GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ FONKSİYONEL BİRİMİ
HMH36-04 KESİCİLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ
HMH36-05 BARA BAĞLAMA(KUPLAJ) FONKSİYONEL BİRİMİ
HMH36-06 AYIRICILI GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ
HMH36-14 KESİCİLİ GERİLİM TRAFOLU GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ
GAZ YALITIMLI OLANLAR (RMU):
LBS 36-01 YÜK AYIRICILI GİRİŞ-ÇIKIŞ HÜCRESİ
FLBS 36-02 YÜK AYIRICILI SİGORTALI TRAFÖ KORUMA HÜCRESİ
CBSG-36, KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ VE TRAFÖ KORUMA HÜCRESİ
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 36 kV.
ANMA AKIMI: 630 A, -1250 A
KUTUP SAYISI: 3 C36-F (2 Y+1 SY),

e-ımalı/e-signed

28.06.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or T S E

(000296-TSE-01/05nolu belge devamı) : ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-200 / 25.04.2013

KOMPAKT HÜCRE ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 36 kV.
ANMA AKIMI: 630 A. -1250 A
KUTUP SAYISI: 3
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 16 kA./1 sn
TEPE AKIMI : 40 kA
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 20 kA/ 1 sn
TEPE AKIMI : 50 kA
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 25 kA/ 3 sn
TEPE AKIMI : 63 kA
(KD:10.05.2022)

e-imzalı/e-signed

28.06.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

