



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000296-TSE-09/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	29.10.2007
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	24.09.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAH.VE TİC.AŞ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ORG.SAN.BÖL. OĞUZ C. NO:6 SİNCAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT TİCARET A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OĞUZ CADDESİ NO:6 SİNCAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000296-TSE-09/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ULUSOY ELECTRIC
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60265-1 / 21.06.2007
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

HARİCİ TİP, SF6 GAZ İZOLELİ YÜK AYIRICISI
MODEL: ELBS-36
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 36 kV.
ANMA AKIMI: 630 A.
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 12,5 kA/1sn
ANMA FREKANSI: 50 Hz.
KUTUP SAYISI: 3

e-imzalı/e-signed

07.09.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

